□ 고시원

■점검일자: 20 . . .()

■점 검 자 :

점 검 내 용	점검결과			"아니요"
	예	아니요	해당 없음	세부내용 (위치·상태 등)
^[4] 시설안전				
•창문은 열고 닫는데 힘들지 않나요?				
•내부 마감재는 탈락, 들뜸, 추락의 위험은 없나요?				
•외부 마감재는 탈락, 들뜸, 추락의 위험은 없나요?				
•옥외 간판은 튼튼하게 지탱하고 있나요?				
•천장에서 물이 새는 곳은 없나요?				
• 천장 마감재가 처져있지 않나요?				
•비상계단은 미끄럼방지시설이 설치되어 있나요?				
F5 전기안전				
•「전기사업법」에 의한 법적 정기검사(점검)을 받았나요?				
•전원 차단형(스위치) 멀티탭을 사용하고 있나요?				
• 분전반, 콘센트, 전기제품에 먼지나 이물질은 없나요?				
• 누전차단기의 황색 또는 적색 버튼을 눌렀을 때 손잡이가 내려가나요?				
• 전선, 플러그, 콘센트의 외부에 손상된 부분은 없나요?				
•분전반은 잠금장치로 잠가져 있나요?				
•호실 내(방별) 비인가 전열기구를 사용을 제한하고 있나요?				
•퇴실 시 전기제품의 전원을 차단하고 있나요?				
6 가스안전		l		

	점검결과			"아니요"
점 검 내 용	٩	아니요	해당 없음	세부내용 (위치·상태 등)
•「고압가스법」등 관계법령에 의한 정기검사(점검)를 받았나요?				
•배관 이음부에 비눗물 칠했을 때 거품이 나는 곳은 없나요?				
• 가스기구를 사용하지 않는 경우 배관 끝 부분을 금속 플러그로 막음해 놓았나요?				
• 보일러나 온수기에 시공 내역이 포함된 표지판이 부착되어 있나요?				
•보일러나 온수기의 배기통은 인증 제품으로 설치되어 있나요?				
•배기통의 이음부는 내열실리콘으로 틈이 없게 막아 놓았나요?				
• 가스를 지하실에서 사용하거나 월 2,000㎡ 이상 사용하는 곳은 가스누출 자동차단장치가 설치되어 있나요? * 배관 끝에 퓨즈콕이 설치되어 있고 소화안전장치가 설치된 가스기구를 사용하는 곳은 제외				
• 가스누출 자동 차단장치의 열고 닫는 버튼이 잘 작동 하나요?				
• 가스누출 자동 차단장치와 연결된 가스 검지부 전원 램프에 불이 들어와 있나요?				
🗊 소방안전				
•소화기의 압력(눈금이 초록색에 위치)은 적정한가요?				
•소화기의 내 용 년수(10년)는 초과하지 않았나요?				
•피난유도선은 알아보기 쉽게 설치되어 있나요?				
•유도등, 유도표시 또는 비상조명등은 항상 불이 켜져 있나요?				
• 휴대용 비상 조명등은 정상 작동하나요?				
•비상구는 쉽게 열리며, 피난통로에 장애물이 쌓여있지 않나요?				
•창문은 언제든지 열 수 있도록 되어 있나요?				
•화재시 자동문을 열수 있도록 사용설명서가 부착되어 있나요?				
® 보건·위생				
•건강하고 쾌적한 실내 환경의 조성을 위해 청소, 환기를 자주하고 있나요?				
•오염물질(톨루엔 등)이 적게 발생하는 페인트·벽지 등을 사용하고 있나요?				