

□ 유치원 · 어린이집

■ 점검일자 : 20 . . . ()

■ 점 검 자 :

점 검 내 용	점검결과			“아니요” 세부내용 (위치·상태 등)
	예	아니요	해당 없음	
F4 시설안전				
• 창문에는 방호창이 설치되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 창문은 열고 닫는데 힘들지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 외부 마감재는 탈락, 들뜸, 추락의 위험은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 건물 주변 지반침하 또는 웅덩이가 만들어지지 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 내부 마감재는 탈락, 들뜸, 추락의 위험은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 천장에서 물이 새는 곳은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 천장 마감재가 처져있지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 비상계단은 미끄럼방지시설이 설치되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 날카로운 모서리에는 충격완화 패드가 부착되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
F5 전기안전				
• 「전기사업법」에 의한 법적 정기검사(점검)을 받았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 전원 차단형(스위치) 멀티탭을 사용하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 분전반, 콘센트, 전기제품에 먼지나 이물질은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 누전차단기의 황색 또는 적색 버튼을 눌렀을 때 손잡이가 내려가나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 전선, 플러그, 콘센트의 외부에 손상된 부분은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 미사용 콘센트는 안전덮개로 막아 두었나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 욕실 등 습기가 많은 곳의 콘센트는 방수 덮개를 사용하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

점 검 내 용	점검결과			“아니요” 세부내용 (위치·상태 등)
	예	아니요	해당 없음	

F6 가스안전

• 「고압가스법」 등 관계법령에 의한 정기검사(점검)를 받았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 배관 이음부에 비눗물 칠했을 때 거품이 나는 곳은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스기구를 사용하지 않는 경우 배관 끝 부분을 금속 플러그로 막음해 놓았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 보일러나 온수기에 시공 내역이 포함된 표지판이 부착되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 보일러나 온수기의 배기통은 인증 제품으로 설치되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 배기통의 이음부는 내열실리콘으로 틈이 없게 막아 놓았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스를 지하실에서 사용하거나 월 2,000㎥ 이상 사용하는 곳은 가스누출 자동차단장치가 설치되어 있나요? <small>* 배관 끝에 퓨즈콕이 설치되어 있고 소화안전장치가 설치된 가스기구를 사용하는 곳은 제외</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스누출 자동 차단장치의 열고 닫는 버튼이 잘 작동 하나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스누출 자동 차단장치와 연결된 가스 검지부 전원 램프에 불이 들어와 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

F7 소방안전

• 소화기의 압력(눈금이 초록색에 위치)은 적절한가요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 소화기의 내용 년수(10년)는 초과하지 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 피난유도선은 알아보기 쉽게 설치되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 유도등, 유도표시 또는 비상조명등은 항상 불이 켜져 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 휴대용 비상 조명등은 정상 작동하나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 비상구는 쉽게 열리며, 피난통로에 장애물이 쌓여있지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 화재시 자동문을 열수 있도록 사용설명서가 부착되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

F8 보건·위생

• 다중이용시설에 해당(연면적이 430제곱미터 이상)하는 경우 매년 공기 질을 측정하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 50명 이상의 인원이 있는 어린이집은 「감염병예방법」에 따라 소독을 실시하고 소독증명서를 비치하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 주방에서 사용하는 조리기구는 수시로 살균, 소독하며 유통기한이 지난식품은 즉시 폐기하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	